

Приложение № 4
к приказу отдела
образования
от 21.07.2020 г. № 114

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МБОУ БОЛЬШЕРЕМОТНЕНСКАЯ СШ**
(наименование)

с. Большое Ремонтное, ул. Молодежная, 15
(адрес)

О ГОТОВНОСТИ К НОВОМУ 2021-2022 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4)	Приказ № 2 от 11.01.2021г.
2.	Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.35)	Протокол от 27.08.2021г.
3.	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.80)	Не имеется
4.	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.48)	Акт от 08.04.2021г. ПЧ № 214 ГКУ РО «ППС РО» (наименование организации)
5.	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123) (ППР п.13)	Не имеется
6.	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.13)	Не имеется
7.	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре и договор на их обслуживание. (ППР п.54)	Договоры на техническое обслуживание от 25.01.2021г., «02» августа 2021г. ООО «Факел» (наименование организации)
8.	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.9)	Акт № 1 от 17.12.2020г. Акт № 2 от 05.03.2021г. Акт № 3 от 29.07.2021г.
9.	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)	Коридоры: водоземulsionная краска, эмаль Лестничные клетки: водоземulsionная краска, эмаль Вестибюль: водоземulsionная краска, эмаль Тамбур: эмаль
10.	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123)	Коридоры: водоземulsionная краска. Лестничные клетки: водоземulsionная краска. Вестибюль: водоземulsionная краска Тамбур: водоземulsionная краска
11.	Какие материалы применяются в качестве	Напольное покрытие: коридор-

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)	линолеум, лестничные клетки – эмаль.
12.	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов	Отсутствует
13.	Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.43)	
14.	Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.60)	Тип огнетушителей ОП-4- 25шт. ОП 5 – 8шт. Имеется 32
15.	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.30)	Имеется 3 шт.
16.	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.92)	Наименование документов: инструкции, уроки ОБЖ, журнал по ПБ
17.	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645) (ППР п.3)	Удостоверение руководителя № ПБ -9-8 от 22.07.2020г. ООО «Профстандарт» (наименование организации) Удостоверение завхоза № ПБ -9-7 от 22.07.2020г. ООО «Профстандарт» (наименование организации)
18.	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, Декларации ПБ утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6)	Имеется № 60 247 833 001 ТО-00022 от 18.08.2021г.
19.	Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности	Отсутствует _____
20.	Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Имеется _____ Договор на техническое обслуживание от «02» августа 2021г. ООО «Факел» (наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
21.	Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей	не передается

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности (плановая проверка № 9 от 14.12.2020г.; внеплановая проверка № _____ от _____, акт обследования № _____ от _____)

предоставляются копии всех актов

Руководитель _____ Г. А.Торбенко _____



Объект **ГОТОВ** (НЕ ГОТОВ) к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)

Начальник отделения НД Комоченко СВ
(звание, ФИО)

